



PPRT de l'Entrepôt Pétrolier de Chambéry

Quatrième réunion des personnes
et organismes associés à
l'élaboration du PPRT

Urbanisation Existante

le mardi 20 octobre 2009 Clos Dénarié à Chignin

Trois Chapitres au niveau du règlement

1-Mesures relatives aux constructions existantes

2-Prescriptions sur les usages

3-Mesures de sauvegarde et d'information des populations

1- Mesures sur les constructions

Reprise des données de l'étude de vulnérabilité

Trois types de mesures:

Filmage

Remplacement vitrage (+ châssis)

Renforcement métallique (bâtiment 170)

2- Prescriptions sur les usages

RD et voie ferrée: pas de stationnement ni d'arrêt avec mise en place d'une signalisation.

Chemin longeant le site: pas de circulation avec signalisation et barrière.

Bâtiment 170 : pas d'accès ni stationnement sur la façade en vis-à-vis du site.

3- Mesures de sauvegarde et d'information

Mairie : Campagne d'information et PCS

Chaque activité industrielle et commerciale :

Affichage + information annuelle

Echéancier

Mesures sur les constructions existantes :
5 ans

Mesures sur les usages et d'information :
1 an

Recommandations

- Itinéraires alternatifs pour les TMD et transports collectifs.**
- Etudes pour carrefour tricolore et accès à la RD 1006 depuis la RD 22B.
(prescriptions?)**
- Arrêté municipal pour interdire organisation de rassemblements**